Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n 0008672 del 20/06/2011
666|032101.01.12.04. Estintori

Alla Soc. CEA ESTINTORI S.p.A.
Via Tosarelli, 105
40055 CASTENASO (BO)

Oggetto: Rinnovo Omologazione dell' estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società CEA ESTINTORI S.p.A. denominato " **PBI 12 MQ** " a polvere da 12 Kg. con capacità estinguente 55A - 233B - C .

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di rinnovo dell' omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Si comunica che il procedimento, ai sensi della normativa vigente, è stato condotto dall' I.A. CIMARELLI Mauro .

IL DIRIGENTE DELL'AREA VI
(Dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)

MODULARIO
INTERNO - 206

MOD. 6 U.CO.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILE DEL FUOCO,DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "*Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio*" , (G.U. n° 28 del 4/02/2005) ;

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **CEA S.p.A.** Codice Costruttore **006** sita in **Via Tosarelli, 105 – 40055 CASTENASO (BO)** per ottenere **il rinnovo** della omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato **" PBI 12 MQ "** a polvere ABC da **12 Kg**. Classe **" A-B-C "** capacità estinguente **" 55A - 233B - C "**;

VISTA la precedente omologazione rilasciata da questo Ministero con nota prot. DCPST/A6/4110/153 sott. 009 del 01/06/2006;

VISTA la dichiarazione di cui alla citata istanza contenente l'impegno a costruire gli estintori in oggetto secondo il prototipo omologato;

SI RINNOVA

l'omologazione dell'estintore portatile denominato **" PBI 12 MQ "** a polvere ABC da **12 Kg**. Classe **" A-B-C "** capacità estinguente **" 55A- 233B- C "** prodotto dalla Soc. CEA S.p.A.

La presente omologazione ha **validità fino al 01/06/2016** (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

IL DIRETTORE CENTRALE
(DATTILO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.