



96



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità Estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

VISTA l'istanza presentata dalla società **CEA Estintori S.p.A.** Codice Costruttore **006** sita in **Via Tosarelli , 105 - 40055 Castenaso (BO)** per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato "**PD 50 BE**" a polvere da **50 Kg.** Classi "**A - B - C**" capacità estinguente "**A - B1 - C**";

VISTO il certificato di prova n.**EC/3326 - 2004** pratica n.c.d. EC/008 del 19/07/2004 emessa dal Laboratorio M. MASINI S.r.l. - Via Moscovia,11 20017 RHO (MI) nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

con il numero di codice **BO006ECP50AB1C006** il prototipo dell'estintore carrellato d'incendio denominato "**PD 50 BE**" a polvere da **50 Kg.** Classi "**A - B - C**" capacità estinguente "**A - B1 - C**" prodotto dalla società **CEA Estintori S.p.A.** Codice Costruttore **006** sita in **Via Via Tosarelli , 105 - 40055 Castenaso (BO)**, e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati oltre al codice di omologazione e agli estremi del presente atto di omologazione di cui all'art. 3 punto 6 del D.M. 06/03/1992, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992, anche quelli che possono riguardare l'applicazione delle normative vigenti in materia di apparecchi a pressione.

Roma,

Fasc. 4115/3/C sott. 093

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



DIREZIONE CENTRALE PER
LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI - PROTEZIONE ATTIVA

Codice omologazione **B0006ECP50AB1C 006**
Del **01-10-2004**
Validità rinnovata al **01-10-2014**

IL DIRETTORE CENTRALE
DATTILO