dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006849.26-05-2020

**Ministero dell'Interno**
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

Alla Ditta **CEA ESTINTORI s.p.a.**
Via Tosarelli 105
40055 CASTENASO (BO)
Pec. amministrazione@pec.ceaestintori.it

e, p.c.

Al Laboratorio MTIC Intercert S.r.l.
(Ex Istituto Masini)
Tramissione via pec

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005, della Società CEA ESTINTORI s.p.a. denominato "PBI12MQ" a polvere da 12 kg Classe "A-B-C" capacità estinguente "55A-233B-C". **Aggiornamento del fascicolo omologativo.**

Si fa seguito alla richiesta di integrazione acquisita in data 17/05/2019 prot. DCPREV n. 0007370 inerente l'aggiornamento del fascicolo omologativo dell'estintore indicato in oggetto.

Esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza, l'integrazione al rapporto di prova n. 0919-2066 rilasciato il 14/04/2020 dal Laboratorio MTIC Intercert S.r.l, si autorizza la riproduzione dell'estintore modello **PBI12MQ** codice di omologazione DCPST/A6/4110/153 del 01/06/2006 utilizzando per la produzione di serie i seguenti componenti:

- valvola della MINIMAX modello 25444300 elaborato grafico n. 180028 revisione 04 del 08/02/2018;
- percussore valvola della MINIMAX modello 25444600 elaborato grafico n. 170014 revisione 08 del 30/01/2017;
- bombolina $CO_2$ della MINIMAX modello 25444200 elaborato grafico n. 170105 revisione del 03/08/2017.

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRETTORE CENTRALE
( Dott. Ing. Marco CAVRIANI )

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere
Sottoscritto in forma digitale