IMPOSTA DI BOLLO
Identificativo n.
01200660740192
Del 06/04/2021

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ed ESPERIENZE

«006 – PBI12MQ»

Visto l'Atto di omologazione rilasciato in data 01/06/2006 con Codice di Omologazione: DCPST/A6/4110/153 del 01/06/2006, con ultima validità al 01/06/2021, relativo al prodotto con denominazione commerciale "PBI12MQ" a polvere da 12 kg, agente estinguente FUREX ABC 710 della CALDIC Deutschland GmbH., classe "A-B-C" capacità estinguente "55A-233B-C";

Visto il rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. DCPREV 0008510 del 07/07/2016;

Vista l'istanza di aggiornamento del fascicolo omologativo DCPREV 0006849 del 26/05/2020

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. DCPREV 0004975 del 06/04/2021, presentata dalla Ditta CEA ESTINTORI s.p.a. codice costruttore 006 sita in Via Tosarelli,105 – 40055 Castenaso (BO).

SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice: DCPST/A6/4110/153 del 01/06/2006, con validità fino al 01/06/2026.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRETTORE CENTRALE
(Marsella)

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore
D dott. Ing. Carmine Castaldo
Sottoscritto in forma digitale

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva

DCPST/A6/ **4110**/153 sott. 09

Roma, 1 GIU. 2006

Alla Soc. CEA ESTINTORI S.p.A.
Via Tosarelli, 105
40055 Castenaso (BO)

e,p.c. Laboratorio M. MASINI S.r.l.
Via Moscova, 11
20017 Rho (MI)

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società CEA ESTINTORI S.p.A. denominato " **PB1 12 MQ** " a polvere da 12 Kg. con capacità estinguente 55A - 233B - C.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Il Laboratorio M. MASINI S.r.l. , che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato uno dei campioni debitamente punzonato.

Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **n° di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

SPEDITO
1 GIU. 2006
SCARICATO

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Maurizio D'ADDATO)

MODULARIO
INTERNO - 206

MOD. 6 U.CO.

1 GIU. 2006

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILE DEL FUOCO,DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "*Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio*" , (G.U. n° 28 del 4/02/2005) ;

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **CEA ESTINTORI S.p.A.** Codice Costruttore 06 sita in **Via Tosarelli, 105 – 40055 Castenaso (BO)** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato **" PBI 12 MQ "** a polvere da **12 Kg.** Classi **" A – B - C "** capacità estinguente **" 55A - 233B - C "**;

ESAMINATA la documentazione Certificato di prova e Rapporto di Prova n. **919 – 2006** del 23/03/2006 emessa dal Laboratorio **M.MASINI S.r.l.** via Moscova, 11 – 20017 Rho (MI) nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato **" PBI 12 MQ " a** polvere da **12 Kg.** Classi **" A - B – C "** capacità estinguente **" 55A - 233B – C "** **prodotto** dalla società **CEA ESTINTORI S.p.A.** Codice Costruttore **06** sita in **Via Tosarelli, 105 – 40055 Castenaso (BO)** e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000) ; emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all`art. 3 lettera f ; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all` art. 3 lettera g; punzonare sull`estintore l`anno di costruzione , il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell`art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio art. 10 D.M. 7 gennaio 2005.

All´intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall´applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006849.26-05-2020

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

Alla Ditta **CEA ESTINTORI s.p.a.**
Via Tosarelli 105
40055 CASTENASO (BO)
Pec. amministrazione@pec.ceaestintori.it

e, p.c.

Al Laboratorio MTIC Intercert S.r.l.
(Ex Istituto Masini)
Tramissione via pec

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005, della Società CEA ESTINTORI s.p.a. denominato "PBI12MQ" a polvere da 12 kg Classe "A-B-C" capacità estinguente "55A-233B-C". **Aggiornamento del fascicolo omologativo.**

Si fa seguito alla richiesta di integrazione acquisita in data 17/05/2019 prot. DCPREV n. 0007370 inerente l'aggiornamento del fascicolo omologativo dell'estintore indicato in oggetto.

Esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza, l'integrazione al rapporto di prova n. 0919-2066 rilasciato il 14/04/2020 dal Laboratorio MTIC Intercert S.r.l, si autorizza la riproduzione dell'estintore modello **PBI12MQ** codice di omologazione DCPST/A6/4110/153 del 01/06/2006 utilizzando per la produzione di serie i seguenti componenti:

- valvola della MINIMAX modello 25444300 elaborato grafico n. 180028 revisione 04 del 08/02/2018;
- percussore valvola della MINIMAX modello 25444600 elaborato grafico n. 170014 revisione 08 del 30/01/2017;
- bombolina CO_2 della MINIMAX modello 25444200 elaborato grafico n. 170105 revisione del 03/08/2017.

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Marco CAVRIANI)

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere
Sottoscritto in forma digitale