

IMPOSTA DI BOLLO

Identificativo n.
01190447772416
del 14/11/2019



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

«006 – PS100»

Visto l'Atto di omologazione rilasciato in data **20/01/1995** con protocollo **NS 37/4115/3/C** del **20/01/1995**, Codice di Omologazione **BO006ECP100AB1C003**, con ultima validità al **20/01/2020**, relativo al prodotto con denominazione commerciale **"PS100"** a **polvere** da **100 kg**, agente estinguente **FUREX ABC 40** della **CALDIC Deutschland Chemie B.V.**, classe **"A-B-C"** capacità estinguente **"A-B1-C"**;

Visto il rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. **DCPREV 0013283** del **11/11/2014**;

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione relativa al prodotto con denominazione commerciale **"PS100"**, prot. **DCPREV 0019150** del **18/12/2019**, della Ditta **CEA ESTINTORI s.p.a.** codice costruttore **006** sita in **Via Tosarelli,105 – 40055 Castenaso (BO)**;

SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice: **BO006ECP100AB1C003**, con **validità fino al 20/01/2025**.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

Sottoscrizione con firma digitale

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Marco CAVRIANI)

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere
Sottoscritto in forma digitale