

IMPOSTA DI BOLLO  
Identificativo n.  
01161700154533  
Del 05/02/2019



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

«006 – GL6WBX»

Visto l'Atto di omologazione rilasciato in data **07/08/2014** con Codice di Omologazione: **DCPREV 0010103** del **07/08/2014**, con ultima validità al **07/08/2019**, relativo al prodotto con denominazione commerciale "**GL6WBX**" a base d'acqua da **6 litri**, agente estinguente **PROFILM AB** della **Profoam s.r.l.** classe "**A-B**" capacità estinguente "**34A-233B**";

Visti i rapporti di prova **CSI/002/14/LEP\_Rev1** del 14/07/2014 e Rapporto di prova integrativo **CSI/ 0008/DC/EST/20\_2 Rev. 1** del 14/06/2020

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. **DCPREV 0003804** del **14/03/2019**, presentata dalla Ditta **CEA ESTINTORI s.p.a.** codice costruttore **006** sita in **Via Tosarelli,105 – 40055 Castenaso (BO)**;

## SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice: : **DCPREV 0010103** del **07/08/2014**, con validità fino al **07/08/2024**.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

Sottoscrizione con firma digitale

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
(Dott. Ing. Marco CAVRIANI)

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)  
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore  
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere  
(sottoscritto in forma digitale)



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
AREA VI – Protezione Attiva



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. **0010103** del **07/08/2014**  
**S0106.02. Estintori ed estinguenti**

Alla Soc. CEA ESTINTORI S.p.A.  
Via Tosarelli, 105  
40055 Castenaso (BO)  
Trasmissione via pec  
amministrazione@pec.ceaestintori.it

e. p. c.  
Laboratorio CSI S.p.A  
V.le Lombardia, 20  
20021 Bollate (MI)  
Trasmissione via pec  
direzione-csi@legalmail.it

**Oggetto:** Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società CEA ESTINTORI S.p.A. denominato " **GL6WBX** " a base d'acqua da lt. 6 con capacità estinguente 34A – 233B.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Il Laboratorio CSI S.p.A., che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato uno dei campioni debitamente punzonato.

Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **n. di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

Si rappresenta inoltre che, a fronte dell'emissione dell'atto prodotto in forma digitale, non esisterà più l'atto cartaceo e che la relativa documentazione potrà essere ritirata solo ed esclusivamente dalle ditte interessate.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)



MODULARIO INTERNO - 261



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", ( G.U. n° 28 del 4/02/2005 );

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **CEA ESTINTORI S.p.A.**, Codice Costruttore 06, sita in Via Tosarelli, 105 – 40055 Castenaso ( BO ) per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato " GL6WBX " a base d'acqua da lt. 6 Classe " A – B " capacità estinguente "34A – 233B";

ESAMINATA la documentazione e la certificazione presentata, certificato di prova n. CSI/002/14/LEP\_Rev1 del 14/07/2014, emessa dal Laboratorio CSI.

## SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato " **GL6WBX** " a base d'acqua da lt. 6 Classe " **A – B** ", capacità estinguente " **34A - 233B** "; prodotto dalla società **CEA ESTINTORI S.p.A.** Codice Costruttore **06**, sita in Via Tosarelli, 105 – 40055 **Castenaso ( BO )**, e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna ( art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005 ) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/ 2000) ; ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f; a fornire, a corredo di ogni esemplare, il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g; a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione , il numero di matricola progressivo e il codice costruttore, punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI  
(dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)

Sottoscrizione con firma digitale

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dott. Ing. Fabio DATTILO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



Importo	€ 16,00	Data Emissione	21/03/2014
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO			
0	1	1	2
0	9	0	6
3	8	1	0
2	4		