



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
CENTRO STUDI ed ESPERIENZE

Alla CEA ESTINTORI s.p.a.
Via Tosarelli 105
40055 CASTENASO (BO)
Pec. amministrazione@pec.ceaestintori.it

e.p.c.

Al Laboratorio CSI S.p.A.
Viale Lombardia, 20/B
20021 – Bollate (MI)
PEC – Prodotto.csi@legalmail.it

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005, della Società CEA ESTINTORI s.p.a. denominato "H2R" a biossido di carbonio da 2 Kg classe "B" capacità estinguente "34B".

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto. Il Codice di Omologazione dell'estintore in oggetto, da riportare sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell'art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, è il numero di protocollo della presente comunicazione comprensivo della data.

Il Laboratorio CSI S.p.A., che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato i campioni debitamente punzonati.

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)
Sottoscrizione con firma digitale

Rif: DCPREV prot. n. 0001538 del 01/02/2021

Il Responsabile del Settore
D dott. Ing. Carmine Castaldo
Sottoscritto in forma digitale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Centro Studi ed Esperienze

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 intitolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla Ditta CEA ESTINTORI s.p.a. codice costruttore 006 sita in Via Tosarelli,105 – 40055 Castenaso (BO) per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "H2R" a biossido di carbonio da 2 Kg, classe "B" capacità estinguente "34B";

ESAMINATA la documentazione presentata, rapporto di prova n° 3713-2005 del 13/10/2005 del Laboratorio M. Masini S.r.L (MTIC Intercert S.r.l.) – Via Moscova, 11 - 20017 Rho (Mi) e rapporto di prova n° 0019/DC/EST/19 del 11/12/2019 del Laboratorio CSI S.p.A. Viale Lombardia 20/B 20021 Bollate (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato "H2R" a biossido di carbonio da 2 Kg, classe "B" capacità estinguente "34B"; prodotto dalla Ditta CEA ESTINTORI s.p.a. codice costruttore 006 sita in Via Tosarelli,105 – 40055 Castenaso (BO), e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore è tenuto (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26/2016 e s.m.i.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f); a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g); a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore di cui all'art. 8 lettera e);

La presente omologazione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale

VISTO: IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)

Sottoscrizione in firma digitale

IL DIRETTORE CENTRALE

(MARSELLA)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00		Data Emissione	27/01/2021									
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO													
0	1	1	9	0	6	7	1	9	2	1	7	8	6

Per il Responsabile del Settore
D dott. Ing. Carmine Castaldo
Sottoscritto in forma digitale