

R.A.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot n 0012380 del 21/09/2011
666|032101.01.12.04. Estintori

Alla Soc. CEA ESTINTORI S.p.A.
Via Tosarelli, 105
40055 Castenaso (BO)

e,p.c. Laboratorio C.S.I. S.p.A.
V.le Lombardia, 20
20021 Bollate (MI)

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società CEA ESTINTORI S.p.A. denominato “ **PD12.150** ” a polvere da 12 Kg. con capacità estinguente 55A - 233B - C.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Il Laboratorio C.S.I. S.p.A. , che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato uno dei campioni debitamente punzonato.

Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **n° di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)



21 SET. 2011

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005) ;

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **CEA ESTINTORI S.p.A.** Codice Costruttore 06 sita in **Via Tosarelli, 105 – 40055 Castenaso (BO)** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato " **PD12.150** " a polvere da **12 Kg.** Classi " **A – B - C** " capacità estinguente " **55A - 233B - C** ";

ESAMINATA la documentazione Certificato di prova e Rapporto di Prova n. **CSI/004/11/LEP** del 18/07/2011 emessa dal Laboratorio **C.S.I S.p.A.** V.le Lombardia, 20 – 20021 Bollate (MI) nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato " **PD12.150** " a polvere da **12 Kg.** Classi " **A - B - C** " capacità estinguente " **55A - 233B - C** " **prodotto** dalla società **CEA ESTINTORI S.p.A.** Codice Costruttore **06** sita in **Via Tosarelli, 105 – 40055 Castenaso (BO)** e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000) ; emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f ; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g ; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione , il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio art. 10 D.M. 7 gennaio 2005.

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

IL DIRETTORE CENTRALE
(DATTILO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Stampa circolare del Ministero dell'Interno. Ricevuta fiscale (MARCA DA BOLLO) con dati: importo €14,62, data 27/07/2011, ora 10:48:32, codice identificativo 01100167622113. Sotto la ricevuta è presente un codice a barre con il numero 0 1 10 016762 211 3.