

IMPOSTA DI BOLLO

Identificativo n.  
01200876442430  
Del 25/05/2021



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
CENTRO STUDI ed ESPERIENZE

«006 – PD12.150»

Visto l'Atto di omologazione rilasciato in data 21/09/2011 con Codice di Omologazione: DCPREV 0012380 del 21/09/2011, con ultima validità al 21/09/2021, relativo al prodotto con denominazione commerciale "PD12.150" a polvere da 12 kg, agente estinguente FUREX ABC 40 della CALDIC Deutschland GmbH., classe "A-B-C" capacità estinguente "55A-233B-C";

Visto il rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. DCPREV 0008517 del 07/07/2016;

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. DCPREV 0008363 del 28/05/2021, presentata dalla Ditta CEA ESTINTORI s.p.a. codice costruttore 006 sita in Via Tosarelli,105 – 40055 Castenaso (BO).

SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice: DCPREV 0012380 del 21/09/2011, con validità fino al 21/09/2026.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

Sottoscrizione con firma digitale

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Marsella)

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore  
D dott. Ing. Carmine Castaldo  
Sottoscritto in forma digitale



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
AREA VI – Protezione Attiva



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot n 0012380 del 21/09/2011  
666|032101.01.12.04. Estintori

Alla Soc. CEA ESTINTORI S.p.A.  
Via Tosarelli, 105  
40055 Castenaso (BO)

e,p.c. Laboratorio C.S.I. S.p.A.  
V.le Lombardia, 20  
20021 Bollate (MI)

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società CEA ESTINTORI S.p.A. denominato “ **PD12.150** ” a polvere da 12 Kg. con capacità estinguente 55A - 233B - C.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Il Laboratorio C.S.I. S.p.A. , che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato uno dei campioni debitamente punzonato.

Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **n° di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

IL DIRIGENTE SUPERIORE  
(Dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)



20 SET. 2011

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", ( G.U. n° 28 del 4/02/2005 ) ;

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **CEA ESTINTORI S.p.A.** Codice Costruttore 06 sita in **Via Tosarelli, 105 – 40055 Castenaso ( BO )** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato " **PD12.150** " a polvere da **12 Kg.** Classi " **A – B - C** " capacità estinguente " **55A - 233B - C** ";

ESAMINATA la documentazione Certificato di prova e Rapporto di Prova n. **CSI/004/11/LEP** del 18/07/2011 emessa dal Laboratorio **C.S.I S.p.A.** V.le Lombardia, 20 – 20021 Bollate ( MI ) nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso:

## SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato " **PD12.150** " a polvere da **12 Kg.** Classi " **A - B - C** " capacità estinguente " **55A - 233B - C** " **prodotto** dalla società **CEA ESTINTORI S.p.A.** Codice Costruttore **06** sita in **Via Tosarelli, 105 – 40055 Castenaso ( BO )** e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna ( art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005 ) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000) ; emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f ; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione , il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio art. 10 D.M. 7 gennaio 2005.

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

IL DIRETTORE CENTRALE  
( DATTILO )

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

