

IMPOSTA DI BOLLO

Identificativo n.  
01192150477396  
Del 03/11/2020



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
CENTRO STUDI ed ESPERIENZE

«006 – PD9ES»

Visto l'Atto di omologazione rilasciato in data 06/12/2005 con Codice di Omologazione: DCPST/A6/9163/153 del 06/12/2005, con ultima validità al 06/12/2020, relativo al prodotto con denominazione commerciale "PD9ES" a polvere da 9 kg, agente estinguente FUREX ABC40 della CALDIC Deutschland GmbH. classe "A-B-C" capacità estinguente "55A-233B-C";

Visto il rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. DCPREV 0002193 del 23/02/2016;

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. DCPREV 0014866 del 09/11/2020, presentata dalla Ditta CEA ESTINTORI s.p.a. codice costruttore 006 sita in Via Tosarelli,105 – 40055 Castenaso (BO);

SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice: DCPST/A6/9163/153 del 06/12/2005, con validità fino al 06/12/2025.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

Sottoscrizione con firma digitale

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
(Marsella)

**IL DIRIGENTE**

**(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)**

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

Per il Responsabile del Settore  
D. dott. Ing. Carmine Castaldo  
Sottoscritto in forma digitale



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
AREA VI – Protezione Attiva

6 DIC 2005

DCPST/A6/ 9163/153 sott. 09

Roma,

Alla Soc. CEA ESTINTORI S.p.A.  
Via Tosarelli, 105  
40055 Castenaso (BO)

e,p.c. Laboratorio M. MASINI S.r.l.  
Via Moscova, 11  
20017 Rho ( MI )

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società CEA ESTINTORI S.p.A. denominato “ **PD 9 ES** ” a polvere da 9 Kg. con capacità estinguente 55A - 233B - C.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Il Laboratorio M. MASINI S.r.l. , che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato uno dei campioni debitamente punzonato.

Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **n° di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.



IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Maurizio D'ADDATO)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", ( G.U. n° 28 del 4/02/2005 ) :

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **CEA ESTINTORI S.p.A.** Codice Costruttore 06 sita in **Via Tosarelli, 105 – 40055 Castenaso ( BO )** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**PD 9 ES**" a polvere da **9 Kg.** Classi "**A - B - C**" capacità estinguente "**55A - 233B - C**";

ESAMINATA la documentazione Certificato di prova e Rapporto di Prova n. **3712 – 2005** del 13/10/2005 emessa dal Laboratorio **M.MASINI S.r.l.** via Moscovia, 11 – 20017 Rho ( MI ) nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

## SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato "**PD 9 ES**" a polvere da **9 Kg.** Classi "**A - B - C**" capacità estinguente "**55A - 233B - C**" prodotto dalla società **CEA ESTINTORI S.p.A.** Codice Costruttore **06** sita in **Via Tosarelli, 105 – 40055 Castenaso ( BO )** e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna ( art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005 ) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000) ; emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f ; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione , il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio art.10 D.M. 7 gennaio 2005.

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRETTORE AREA VI

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dott. Ing. Roberto BARZI)